



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУП АТЛАНТИК
ТЕПЛОЛЮКС"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 141008, Россия, Московская область, город Мытищи, Проектируемый проезд 5274, строение 7

Основной государственный регистрационный номер 1025003531662.

Телефон: +74957288080 Адрес электронной почты: standart@groupe-atlantic.ru

в лице Генерального директора Лебедева Сергея Александровича

заявляет, что Секции нагревательные кабельные, с двумя многопроволочными нагревательными жилами, с изоляцией из термопластичного эластомера или из фторопласта, с оболочкой из термопластичного эластомера или из фторопласта, экранированные, на линейную мощность 5-40 Вт/м, для использования при номинальном напряжении 220-240 В переменного однофазного тока или 380-400 В переменного трехфазного тока частотой 50-60 Гц, марок: SHTL, SHTL-LT, SHTL-NT.

Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУП АТЛАНТИК
ТЕПЛОЛЮКС"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141008, Россия, Московская область, город Мытищи, Проектируемый проезд 5274, строение 7

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.13-948-33006874-2024 «Секции нагревательные кабельные SHTL, SHTL-LT, SHTL-NT».

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8516808000

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Евразийского экономического союза "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" (ТР ЕАЭС 037/2016)

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 180-10-24-ВТ от 25.10.2024 года, выданного Испытательной лабораторией "Вольтекс" Общества с ограниченной ответственностью "ПрофНадзор" (Свидетельство о признании компетентности РОСС RU.31485.04ИДЮ0.121)

руководства по эксплуатации (совмещенное с паспортом), технические условия

Схема декларирования соответствия: 1д

Дополнительная информация

Нормы, обеспечивающие соблюдение требований технического регламента приведены в Приложениях №№ 2, 3 ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники". Хранение секций согласно условиям хранения 2 (С) по ГОСТ 15150-69. Срок хранения секций – 10 лет. Срок службы секций при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения, составляет не менее 20 лет – для секций марки SHTL и SHTL-LT, не менее 25 лет – для секций марки SHTL-NT. Действие декларации о соответствии распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 08.2024 года.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 27.10.2029 включительно.

(подпись)

Лебедев Сергей Александрович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.РА09.В.87512/24

Дата регистрации декларации о соответствии: 28.10.2024